



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
192148, г. Санкт-Петербург
ул. Ольги Берггольц, д. 31, литер А
ИНН/КПП 7811318051/781101001

30.06.2014г.

Коммерческое предложение

Изучив техническое задание, полученное от ДПК «Наука и техника», ООО «Виртэкс» предлагает произвести ремонт сетей летнего хозяйственно-бытового-противопожарного водопровода в следующем варианте:

1. Заменить существующий металлический водопровод наружной прокладки на трубопровод из труб ПНД с подземной прокладкой на глубине 1 метр.
2. Прокладку нового трубопровода произвести по землям общего пользования (дороги и пожарные проезды) что исключает прохождение инженерных сетей по частным владениям членов ДПК и обеспечивает доступ к сетям эксплуатационных служб.
3. При прокладке водопровода целесообразно применение труб ПНД d-110,63,50,32,20мм.
4. Для обеспечения консервации водопровода на осенне-зимний период необходимо установить 22 железобетонных колодца с запорной арматурой.
5. Для обеспечения пожарной безопасности в ДПК требуется установить 6 пожарных гидрантов.
6. Для равномерного распределения расхода воды предлагаем подключение индивидуальных участков членов ДПК произвести трубами ПНД d-20.

Предварительная стоимость работ и материалов составит 9 млн.800тыс. руб. включая прокладку водопровода в кварталы 13 и 14, которые находятся за ул. Совхозная.

Окончательная стоимость работ будет определена после подробной и точной трассировки сетей и составления сметы.

К коммерческому предложению прилагаются:

1. Копия лицензии ООО «Виртэкс»
2. Сертификаты применяемых материалов
3. План трассировки водопровода

Директор ООО «Виртэкс»
Муравский А.А. _____